

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-150 CF, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes

**Información de la prueba:**

Clasificación: UNE-EN 1527:1998

-	6	3	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Peso Puerta: 150 kg.

Durabilidad: 100.000 ciclos

Realizado en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos. Referencia ensayo 359-240409

Información adicional:


Rodamientos: Rectificados y recubiertos por resina termoplástica virgen

Chasis y frenos: Resina termoplástica de pigmento gris

Pletina de sujeción: Acero laminado espesor 3.0 mm zincada que garantiza 96 hrs. en cámara de niebla salina (ASTM-B117-02).

Riel: U-150 Aluminio AA 6063

Sistema de Gestión de Calidad: Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado nº 58655-2009 AQ-CHL-RvA



Rodolfo Cuevas M.
Centro de Investigación e
Ingeniería de Productos

Certificado nº

PL-SG-09-V02_0111

Сертификат Качества

Центр Исследований и Проектирования заявляет, что система DN-150 CF, принадлежащая к линии SEGMENTA продукции Ducasse Industrial SA, соответствует требованиям статической нагрузки и долговечности установленных стандартов ANSI-BHMA A 156.14-2003, UNE-EN 1527:1998

**Данные испытаний:**

-	6	3	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Классификация: UNE-EN 1527:1998
ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Вес полотна: 150 kg.

Долговечность: 100.000 циклов

Проведенное в: Лаборатории Центра Исследований и Проектирования Продукции.
Номер испытания: 359-240409

Дополнительная информация:


Колеса: Подшипники - закаленная шлифованная сталь. Покрытие колеса - натуральный нейлон

Картки: Термопластичный пластик серого цвета

Пластины: Сталь толщиной 3,0 мм, с обработкой в камере солевого тумана продолжительностью 96 часов в (ASTM-B117-02).

Рейл: U-150 Алюминий AA 6063

Система
Управления
Качества: Внутренний и внешний мониторинг в соответствии с ISO 9001:2008 согласно сертификату №58655-2009 AQ-CHL-RvA



Сертификат №

PL-SG-09-V02_0111