

## Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-150 VD, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes

**Información de la prueba:**

Clasificación: UNE-EN 1527:1998

-	6	3	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Peso Puerta: 150 kg.

Durabilidad: 100.000 ciclos

Realizado en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos. Referencia ensayo 350-200409

**Información adicional:**


Rodamientos: Rectificados y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento naranja

Chasis y frenos: Resina termoplástica de pigmento gris

Mordazas: Aluminio AA 6063 T5 anodizado mate

Riel: U-150 Aluminio AA 6063

Sistema de Gestión de Calidad: Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado nº 58655-2009 AQ-CHL-RvA



Rodolfo Cuevas M.  
Centro de Investigación e  
Ingeniería de Productos

Certificado nº

PL-SG-10-V02\_0111

## Сертификат Качества

Центр Исследований и Проектирования заявляет, что система DN-150 VD, принадлежащая к линии SEGMENTA продукции Ducasse Industrial SA, соответствует требованиям статической нагрузки и долговечности установленных стандартов ANSI-BHMA A 156.14-2003, UNE-EN 1527:1998

**Данные испытаний:**

Классификация: UNE-EN 1527:1998

-	6	3	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Вес полотна: 150 kg.

Долговечность: 100.000 циклов


Проведенное в: Лаборатории Центра Исследований и Проектирования Продукции.  
Номер испытания: 350-200409**Дополнительная информация:**

Колеса: Подшипники - закаленная шлифованная сталь. Покрытие колеса - натуральный нейлон

Каретки: Термопластичный пластик серого цвета

Зажимы: Алюминий AA 6063 T5 анодированный матовый

Рейл: U-150 Алюминий AA 6063

Система  
Управления  
Качества: Внутренний и внешний мониторинг в соответствии с ISO 9001:2008  
согласно сертификату № 58655-2009 AQ-CHL-RvA

Сертификат № PL-SG-10-V02\_0111